

## 電源用端子台の変更に関してのご注意

本製品をお買い求めいただきありがとうございます。

2004年11月より本製品に使用する電源用端子台が切り替わりました。

(旧製品:電源線接続ネジ止め式から差し込み式へ切り替わりました)

本製品に同梱の取扱説明書は旧製品(電源線接続ネジ止め式)での説明となっており、電源線の接続に変更が生じますので注意が必要です。

お手数ですが、今回ご使用になる場合は下記の内容で接続をしてください。

変更箇所は以下の通りです。

### 【電源用端子台の変更点】

1. 安定器の二次側電線とアース線を接続します。(下図を参照してください)

- 電源用端子台のストリップゲージ長さ 14mm (旧商品では 10mm)
- 電源端子と送りの接続方法の図

